



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.224.П.009345.07.09 от 23.07.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Трубы гофрированные двухслойные и соединительные детали к ним "POLITRON Pro-Kan" из полипропилена блоксополимера (PP-B)

изготовленная в соответствии  
ТУ 2248-011-70239139-2005

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель

ООО "Политрон", 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г. Хотьково, Художественный пр-д, 2А(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Политрон", 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г. Хотьково, Художественный пр-д, 2А(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 497-0421, от 21.07.2009 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503.

№ 2724579

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.

формальдегид	0,003
ацетальдегид	0,01
этилацетат	0,1
гексен	0,085
гептен	0,065
ацетон	0,35
метиловый спирт	0,5
пропиловый спирт	0,3
изопропиловый спирт	0,6
бутиловый спирт	0,1
изобутиловый спирт	0,1

Миграция вредных веществ в модельную среду (дистиллированная вода), мг/дм куб.

формальдегид	0,05
ацетальдегид	0,2
этилацетат	0,2
ацетон	2,2
метиловый спирт	3,0
пропиловый спирт	0,25
изопропиловый спирт	0,25
бутиловый спирт	0,1
изобутиловый спирт	0,15

Область применения:

Для систем наружной канализации и водоотведения на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 2248-011-70239139-2005

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 2248-011-70239139-2005

Заключение действительно до 24.07.2014 г



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Бланк N 2724579